


ZESTAW WODOMIERZOWO-ANTYSKAŻENIOWY



Lgenda:

1. Kolano polietylenowe – 90° DN40
2. zawór kulowy – pierwszy za wodomierzem jako „zawór główny” - 3/4”
3. łącznik standardowy - 3/4”
4. wodomierz $Q_{\max} 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$ – jako główny wodomierz – 3/4”
5. filtr siatkowy - 3/4”
6. zawór zwrotny antyskażeniowy typu EA - 3/4”
7. zawór kulowy - 3/4”

<i>Inwestor</i>	Gminna Biblioteka Publiczna w Jasle z/s w Szebniach , 38-203 Szebnie , Szebnie 238	Skala 1:100
<i>Zadanie</i>	BUDOWA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ Trzcinica gmina Jasło dz.nr eid. 828/4 obr.0015,Trzcinica	IV 2019
<i>Nazwa rys.</i>	Zestaw wodomierzowo-antyskażeniowy	Rys. nr S-5
<i>Projektant</i>	mgr inż. Marcin Rusinek PDK/0032/POOS/10	podpis
<i>Asystent Projektanta</i>		podpis