

Odpowiedzi na zapytania do SWZ

dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 – Prawo zamówień publicznych pn.: „**Rekonstrukcja wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowej plebanii dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach**”

Działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.). Zamawiający przekazuje treść otrzymanych zapytań dotyczących w/w postępowania wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Treść zapytania nr 1:

Prosimy o udostępnienie zestawienia stolarki drzwiowej wewnętrznej.

Treść odpowiedzi ad. 1:

Zestawienie stolarki drzwiowej wewnętrznej zostało umieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Treść zapytania nr 2:

Brak w przedmiarze robót związanych z ociepleniem fundamentów poniżej poziomu gruntu.

Treść odpowiedzi ad. 2:

Docieplenie posadzki przechodzi w docieplenie ścian od wewnątrz. Ściany fundamentowe poniżej posadzki nie są ocieplone

Treść zapytania nr 3:

Proszę o uzupełnienie bardziej szczegółowych rysunków podjazdu dla niepełnosprawnych

Treść odpowiedzi ad. 3:

Po konsultacji z WKZ, ze względu na małą różnicę wysokości i brak zgody na wykonanie balustrad, podjazd zostanie wykonany w formie chodnika o nachyleniu 4% flankowanego obrzeżami 8x30cm i oskarpowanego. Warstwy jak dla komunikacji pieszej.

Treść zapytania nr 4:

Proszę o dokładniejszy opis oprawy stylowej – żyrandol – 10 szt.

Treść odpowiedzi ad. 4:

W pomieszczeniu P 010 zaprojektowano oprawy oświetleniowe typu żyrandol. Przy doborze żyrandola należy uwzględnić właściwe natężenie światła - zgodne z normą PN-EN 12464-1:2004. Przykład adekwatnego wzornictwa został umieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

W związku z powyższym termin składania ofert nie ulega zmianie.